

Systemausfall Rechenzentrum Hamburg Stand 16:31

01.06.2017 12:16 Systemausfall bei Wartungscheck

Bei eine Routinemäßigen Wartung, ist die Ernegieversorgung für den Notstrombereich 18 sekunden komplett ausgefallen. Geräte die Redundant angebunden waren, wurden davon nicht betroffen. Der Einschaltimpuls im USV Netz hat jedoch einige Geräte in Mitleidenschaft gezogen.

Diese Komponenten wurden ausgetauscht.

Zur Zeit liegen noch Probleme in den folgenden Bereichen vor.

KEINE PROBLEME

Systeme die wieder funktionieren

- E-Mailserver (im rebuild) 12:27 Uhr (Mailserver läuft 13:53
- HP CLuster Ausfall einer 8 x 10 Gbit Karte. Wird ersetzt: 12:42 (Erledigt 13:04
- In der Telefonie kann es noch vereinzeld im Bereich Lüneburg zu Problemen kommen 12:49
- Update 16:17 Stagesystem ist in der Prüfung. OK 17:20
- Hosting wieder online 17:27

Alle Dienste wieder Online 17:27

Vielen Dank für Ihr Verständnis.